

Наименование организации: ООО «Ромашка»

Адрес: г.Москва, ул.
Луговая, 7

Заказчик: ООО
«Валентинка»

Адрес: г. Москва, ул. Мира,
23

ПРОТОКОЛ № 43

измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей
« 11 » октября 2019 г.

№ п/п	Наименование присоединения	Марка кабеля (провода), количество жил (проводов), сечение	L–N	L–PE	N–PE	Заключение о соответствии
1	2	3		4		5
1	ЩСОТ-1-1	ВБбШВнг	12,3	12,3	12,3	соответствует

Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

№ п/п	Наименование прибора	Тип	Заводской номер	Диапазон измерений	Основная погрешность	Номер свидетельства	Дата последней поверки	Дата очередной поверки
1	мегаомметр	1234	12345	0-1000 Ом	1%	123456	20.09.19	20.09.19

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены
испытания: ПУЭ (7-ое издание) 1.8.37

Заключение:

соответствует

Проверку произвели:

Инженер по испытаниям: Иванов
подпись ФИО

Начальник лаборатории: Петров
подпись ФИО

МП

