

## АКТ

### испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу

«22» мая 2019 г.

г. Ставрополь

Наименование объекта ООО «Зайчик», г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 56, гидранты расположены мкр. Погорельского, ул. Володарского, д. 78.

Мы, нижеподписавшиеся ООО «Зайчик»

в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича,

(представитель от заказчика, Ф.И.О., должность)

и ООО «Аудит Сервис 123»

(представитель от подрядной организации, Ф.И.О., должность)

в лице генерального директора Петрова Петра Петровича

подтверждаем, что в период с «12» мая по «13» мая 2019 г. произведено испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу:

| №<br>п/п | №<br>ПГ | Адрес расположения    | Диам. и<br>вид сети<br>(мм) | Напо<br>р в<br>сети<br>(м) | Водоот-<br>дача<br>(л/с) | Количество,<br>диаметр ГМ | Ведомственная<br>принадлежность |
|----------|---------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1        | 2       | 3                     | 4                           | 5                          | 6                        | 7                         | 8                               |
| 1        | 1       | ул. Володарского, 78. | Низкого<br>давления,<br>200 | 0,3                        | 60                       | 1, 2                      | ООО «Ромашка»                   |
|          |         |                       |                             |                            |                          |                           |                                 |
|          |         |                       |                             |                            |                          |                           |                                 |
|          |         |                       |                             |                            |                          |                           |                                 |
|          |         |                       |                             |                            |                          |                           |                                 |
|          |         |                       |                             |                            |                          |                           |                                 |
|          |         |                       |                             |                            |                          |                           |                                 |

| №<br>п/п | №<br>ПВ | Адрес<br>расположения         | Емкост<br>ь<br>м³ | Количество<br>водозаборных<br>устр. | Количество,<br>диаметр ГМ | Водоотдача<br>(л/с) | Ведомственная<br>принадлежность |
|----------|---------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1        | 1       | мкр.<br>Погорельского,<br>ул. | 200               | 1                                   | 1,2                       | 60                  | ООО «Ромашка»                   |

|  |  |                         |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | Володарского,<br>д. 78. |  |  |  |  |  |
|  |  |                         |  |  |  |  |  |
|  |  |                         |  |  |  |  |  |

Акт составлен в 2 экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной  
службы \_\_\_\_\_

Представитель обслуживающей организации  
\_\_\_\_\_

Примечание: 1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.

2. Расход соответствует –  $Q_{\text{(хозяйственные нужды)}} + Q_{\text{(пожаротушения СНИП 2.04.02-84 таб.5-8)}}$

---