

ООО «Строй Монтаж»

АКТ

осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане
перед прокладкой

19.05.2019 г.

г. Екатеринбург

Номер барабана	Марка кабеля, сечение, мм ² , напряжение, кВ	Длина кабеля, м	Завод изготовитель	Состояние			Сопр. изоляц. МОМ	Заключение
				Барабана и обшивки	Наружных витков	Герметизир. колпачков		
3А587	АВБбШв-1-3*93 мм ²	950	ООО «Уральский кабель»	хор.	хор.	герм.	660	Годен

Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В.

Типа ЭС-0202/2-Г заводской № 15746

Осмотр и проверку произвел:

Мастер участка

Колпин

Колпин А.К.