

АКТ
замера изоляция электропроводок

г. Киров

21.08.2019 г.

Объект: магазин «Тысяча мелочей»

1. Рабочее напряжение 0,4 кВ
2. Изоляция измерена мегаомметром Ф3020/5
3. Заводской номер № 24376003

Комиссия в составе представителей:

Заказчика (ООО «Адриана») Электрика Кащеева Т.К.

Монтажной организации (ООО «ЭлектроМонт») Инженера Суворова А.Л.
произвела измерения сопротивления изоляции электропроводок.

Данные контрольных приборов:

Наименование	Тип (сечение и марка)	Изоляция, МОм	Заключение
1. Вводной кабель ТП-574 РЦ 1	АВВГ 3х35х1х16	А-О 70 В-О 140 С-О 80 АВ 500 ВС 170 СА 450	Норма

Заключение комиссии:

Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям.

Представитель Заказчика

Кащеев

Кащеев Т.К.

Представитель Монтажной организации

Суворов

Суворов А.Л.