

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный энергетик ООО «КЭТК»
_____ П. К. Костерин

АБОНЕНТ _____
_____ ТСЖ «Крутые перцы» _____

«_12_»_сентября_____2019 г

АКТ
гидравлического испытания системы отопления
(рекомендуемая форма)

г. (город)

«12»_сентября__2019 г

Дома №__123_____ по ул. Александровской _____
Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации (форма собственности + название организации) в лице: _Иванова А.А. _____

Представитель абонента _____ ТСЖ «Крутые перцы» _____
В лице _____ Петрова М.А. _____
Произвела приемку системы отопления после испытания:
_____ после летнего отключения _____

При гидравлическом испытании давление во внутридомовой системе отопления было поднято до _15_ кгс/см²
По истечении 10мин после отключения давление упало до _15_ кгс/см².
Система отопления (ГВС) (не) выдержали испытание.

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель абонента

Представитель обслуживающей организации

«_____» _____ 20__ г