

ООО «Первое дело»

АКТ
проверки внутреннего противопожарного водопровода

30.05.2019 г.

г. Пермь

Объект: офисное здание ООО «Первое дело», расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Авиационная, д.45

В ходе проверки работы внутреннего противопожарного водопровода, проведенной 30.05.2019 г. комиссией в составе:

– инженер по охране труда	Ашаев А.Р.
– инженер	Корнев С.И.
– заведующий хозяйством	Ананьева П.Р. .

установлено, что внутренний противопожарный водопровод находится в исправном состоянии, длина компактной струи составила 8 метров в течение 4 минут.

Члены комиссии:	<i>Ашаев</i>	Ашаев А.Р.
	<i>Корнев</i>	Корнев С.И.
	<i>Ананьева</i>	Ананьева П.Р.