

Управление МЧС по г. Архангельску
г. Архангельск, ул. Авиационная, д.47, тел 8 (675) 978-35-29

Предписание об устранении нарушений

№ 68 – Т-109

19.04.2018 г.

Директору ООО «Стандарт Мир» Калязину Максиму Викторовичу

В соответствии со статьей 69-ФЗ «О пожарной безопасности», предлагается устранить следующие нарушения, выявленные в здании, принадлежащем ООО «Стандарт Мир», расположенному по адресу: г. Архангельск, ул. Тракторная, д. 58.

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований охраны труда	Сроки устранения	Отметки об устранении
1	2	3	4
1	Нет средств противопожарной защиты	До 20.05.2018 г.	
2	Окна на первом этаже здания зарешечены	До 20.05.2018 г.	
3	Отсутствует эвакуационный выход.	До 20.05.2018 г.	

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить письменно до 25.05.2018 г.

Предписание выдал: инспектор Управления МЧС по г. Архангельску

Иванцов Иванцов П.С.

Предписание получил:

Калязин Калязин М.С.