

Должностная инструкция аппаратчика химводоочистки

1. Общие параметры

1. Аппаратчик химводоочистки нанимается и увольняется приказом директора организации по рекомендации главного инженера.
2. Аппаратчик химводоочистки подчиняется главному инженеру.
3. В случае отсутствия аппаратчика химводоочистки (болезнь, отпуск и пр.) его заменяет другой сотрудник, действующий в соответствии с приказом главного инженера.
4. Кандидат на данную должность обязан подходить под следующие требования:
 - средне-специальное образование технического профиля;
 - опыт работы в данной сфере от года.
5. Аппаратчик химводоочистки обязан понимать:
 - отраслевые нормативы и внутренние правила, регулирующие его деятельность;
 - теоретические основы воздействия химических веществ на воду;
 - правила эксплуатации водоочистительной установки;
 - принципы функционирования применяемого оборудования и приборов;
 - правила обращения с химическими реагентами, используемыми в процедурах очистки воды;
 - правила проведения профильных расчетов и анализов;
 - факторы, оказывающие влияние на успешность водоочистительных процедур;
 - правила эксплуатации устройств в аварийных и нормальных ситуациях;
 - параметры оценки качества и результатов его деятельности;
 - нормативы безопасности, обязательные в работе по очистке воды.
6. Аппаратчик химводоочистки руководствуется:
 - соответствующей нормативно-правовой базой;
 - содержанием данной инструкции;
 - документацией работодателя.

2. Функции

Аппаратчик химводоочистки отвечает за выполнение следующих задач:

1. Проведение химической очистки воды с помощью соответствующей установки мощностью до 300 куб. м/ч.
2. Текущий контроль за качеством функционирования установки.
3. Обслуживание установки и других приборов, в том числе их очистка и устранение несложных неисправностей.
4. Определение качества очищенной воды.
5. Наблюдение за данными, полученными с помощью профильных измерительных приборов.
6. Приготовление и применение необходимых для очистки реактивов.
7. Текущий контроль показателей технологического режима (концентрации растворов, скорости подачи воды и пр.).
8. Расчёт нужного количества препаратов и других профильных показателей.
9. Взаимодействие с другими сотрудниками по вопросам химочистки воды.

10. Информирование главного инженера по обнаруженным проблемным моментам.
11. Занесение в журнал показателей о функционировании установки.
12. Соблюдение норм технологической и пожарной безопасности, требований по охране труда.

3. Ответственность

Аппаратчик химводоочистки отвечает за следующие проступки:

1. Правонарушения, совершенные при выполнении трудовых функций — в соответствии с разделами актуального законодательства.
2. Неисполнение своих обязанностей, закрепленных в этой инструкции, — в пределах, данных во внутренних документах работодателя и трудовом законодательстве.
3. Получение нанимателем ущерба по его вине — в границах, определенных в советующих положениях законодательства.

4. Права

Аппаратчик химводоочистки обладает следующими возможностями:

1. Предлагать меры по улучшениям трудовых процедур в области своей компетенции.
2. Иметь доступ к внутренней информации, которая нужна для эффективного исполнения трудовых обязанностей.
3. Участвовать в собраниях служащих организации, где рассматриваются аспекты, относящиеся к его сфере ответственности.
4. Требовать от менеджеров поддержания условий, нужных для эффективного исполнения должностных функций.
5. Знакомиться с проектами постановлений руководства, затрагивающих сферу его ответственности.
6. Приостанавливать работу при обнаружении нарушений в сфере технической или пожарной безопасности.